



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

*zadávaná podle ustanovení § 9, § 12 odstavec (3), § 16, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Zákon)*

s názvem

Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – severní fasáda prelatury

*Veřejná zakázka je spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
registrační číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/06.001067*

Areál benediktinského opatství v Rajhradě je evidován v seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka, která podléhá zákonu č.20/1987 Sb., o státní památkové péči

*ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
otevřené řízení*

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 3

Ve smyslu ustanovení § 49 odstavec (2) a (3) Zákona, zadavatel sděluje všem známým zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Dotaz č. 16

Položka číslo 11

Informační deska – ve výkresové části je uvedena výška 530 mm (ve výkazu výměr uvedena výška 830 mm) – který rozměr platí? Předpokládaná tloušťka tabule? Dále ve výkresu uvedena kartáčovaná mosaz, v technické zprávě uveden měděný plech – co platí?

Odpověď zadavatele

Platí rozměr dle výkresové dokumentaci, ve Výkazu výměr došlo k překlepu. Děkujeme za upozornění, opraveno do Výkazu výměr Revize06

Materiál byl dlouze diskutován se zástupci památkové péče, proto došlo k nejednoznačnému uvedení materiálu. Deska bude provedena z mědi.

Předpoklad odlévané desky popř. plátu tl. cca 1cm v vytepanými nápisy.

Dotaz č. 17

Položka číslo 19

Přesun dvou tabulí – bližší specifikace? (rozměr, předpokládaný typ úpravy,...)

Odpověď zadavatele

Rozeř tabulí (spíše možná plakátů) je š. cca 1100mm a v. cca 6200mm. Jde o plachtu kotvenou k fasádě pomocí konzolek a napínáků.

Úprava spočívá v doplnění označení „Severní fasáda“ pod stávající nápis „Výstavní prostory - jižní křídlo - prelatura“, na jednom z plakátů.

Doplnění dotisknutím popř. navařením „záplaty“ s textem. Přesný text nutno odsouhlasit s investorem.

Přesun na sousední neopravenou fasádu, přesné místo určí investor.

Stávající plakáty pro lepší představu v příloze, jedná se dva pravé plakáty (ne označení expozice).

V Brně dne 15. října 2012 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Jiří Kudělka

Přílohy: Výkaz výměr Revize06(xls)

Stávající plakáty